

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований  
Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю № 253 от 15 декабря 2023 года

1	<p>Приведение в соответствие качества воды питьевой по органолептическому показателю (мутность) в период с 9 января по 25 января была организована проточка воды с целью промывки системы. 26 января 2024 года на основании договора с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» № 132 проведены исследования питьевой воды на санитарно-химические показатели с оформлением заключения.</p> <p>На основании заключения №132/ЗППК-1546 от 1 марта 2024 года к протоколу испытаний №75-00/01757-24 от 5.02.2024 года мутность составила не более 2,6 ЕМФ, что соответствует требованиям раздела 3, табл. 3.1 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».</p>	Выполнено 1.02.2024
2	<p>Размеры мебели в кабинете № 6, в кабинете № 2 привести в соответствие с нормой, в соответствии с требованиями ст.11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», раздела 6 таблицы 6.2. СанПин 1.2.3685-2 значениям</p>	Выполнено 30.05.2024
3	<p>Привести расписание уроков для 1-11 классов в соответствие с требованиями ст.11 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- объем максимально-допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 6-х классов в пятницу обеспечено не более 6 уроков;</li><li>- фактическая величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой через урочную деятельность в 11 классе установлена не более 37 часов;</li><li>- интенсивность распределена с учетом облегченного дня в среду или четверг.</li></ul>	Выполнено 1.02.2024
4	<p>в кабинете №32 восстановить целостность окон, пола, в кабинете № 34 провести ремонт стен, заменить</p>	Выполнено 30.06.2024

	стулья	
5	Предусмотреть санитарный узел для инвалидов маломобильных учащихся	по ходатайству администрации МБОУ «МОШ 36» снят с контроля.
6	на пищеблоке оборудовать моечные ванны в соответствии с требованиями ст.11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».	Выполнено 1.12.2024
Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю № 75-05/УСП-1003-2024 от 27 ноября 2024 года		
	Оборудовать конструкцию окон обеспечивающую возможность проведение качественной чистки оконных стекол, позволяющую проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Восстановить остекление оконных рам из цельного стекла и целостность подоконников образовательной организации, в соответствии с требованиями п. 27.2, п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20	Не выполнено, срок до <b>01.12.2025</b> ;
	Оборудовать в кабинете биология подводку раковины к канализационной системе	Выполнено, срок до <b>30.01.2025</b> ;
	Устранить следы течи на потолках и стенах в обеденном зале образовательного учреждения, в соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20	Не выполнено, срок до <b>01.12.2025</b> ;
	Привести расписание уроков в соответствие с требованиями п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20	Выполнено 1.12.2024, срок до <b>30.01.2025</b> .
	Привести в соответствие гигиеническим нормативам таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 параметры микроклимата (относительная влажность). Обеспечить соблюдения режима проветривания	Выполнено 1.12.2024, срок до <b>30.01.2025</b>
	Привести уровень искусственной освещенности в учебных кабинетах, в соответствии с гигиеническими нормативами раздела V, п. 144, таб.-5.54. СанПиН 1.2.3685-2	Выполнено, срок до <b>30.01.2025</b>